

Staatje tbv. beoordeling (plannen) archiefruimten o.g.v. regeling Bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 6 september 2001 WJZ/2001/34059(8081):

| ART.NR. | ARTIKEL REGELING | OORDEEL | TOELICHTING |
|-------------|---|---------|-------------|
| | Algemeen | | |
| art 2 lid 1 | Het gebouw waarin de archiefruimte is of wordt gevestigd is niet gelegen in een omgeving, waar een bijzonder brandgevaar bestaat | | |
| art 2 lid 1 | Het gebouw waarin de archiefruimte is of wordt gevestigd is niet gelegen in een omgeving, waar een bijzonder overstromingsgevaar bestaat | | |
| art 2 lid 1 | Het gebouw waarin de archiefruimte is of wordt gevestigd is niet gelegen in een omgeving, waar extreme overlast van luchtvervuiling te verwachten is. (http://www.lml.rivm.nl) | | |
| art 2 lid 2 | De archiefruimte is uitsluitend bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden. | | |
| art 2 lid 2 | Bewaring van andere documenten is toegestaan | | |
| art 2 lid 3 | In de archiefruimte bevinden zich geen materialen en apparaten die het klimaat nadelig kunnen beïnvloeden | | |
| art 2 lid 3 | In de archiefruimte bevinden zich geen materialen en apparaten die verontreiniging verspreiden | | |
| art 2 lid 3 | In de archiefruimte bevinden zich geen materialen en apparaten die brandgevaar veroorzaken | | |
| art 2 lid 3 | In de archiefruimte bevinden zich geen materialen en apparaten die insecten of micro-organismen kunnen aantrekken | | |
| | Bouwkundige voorzieningen | | |
| art 3 lid 1 | De vloerbelasting is berekend op een gewicht van 10 kN/m ² , bij een inrichting met 7 legborden (1m ¹) boven elkaar, bij een onderlinge afstand van 35 cm | | |
| | <i>N.B.: Per laag legborden (1 m¹) neemt de waarde van de toelaatbare vloerbelasting toe met 1 kN/m²</i> | | |
| art 3 lid 2 | De archiefruimte is beschermd tegen overlast van riool-, regen-, leiding- en bluswater door de toepassing van (een) keerdorpel(s) met een hoogte van ten minste 10 cm | | |
| art 3 lid 2 | In een archiefruimte beneden het maaiveld zijn watermelders aanwezig | | |
| art 3 lid 2 | Indien daartoe aanleiding is, kan worden aangetoond dat de waterindringing in het beton, gemeten volgens ISO-DIS 7031 een waarde heeft die onschadelijk is voor de bewaring van de archiefbescheiden | | |
| art 3 lid 3 | De scheidingsconstructie, (vloeren, wanden en plafonds)tussen de archiefruimte en de omringende ruimten is van steenachtig materiaal (<i>volumieke massa</i> \square 625 kg / m ³ +/- 10 %) | | |

| ART.NR. | ARTIKEL REGELING | OORDEEL | TOELICHTING |
|--------------|--|---------|-------------|
| art 3 lid 3 | De scheidingsconstructie tussen de archiefruimte en de omringende ruimten bezit een brandwerendheid van 60 minuten volgens NEN 6069 | | |
| art 3 lid 3 | Deuren, kozijnen, brandkleppen, doorvoeringen van kabels, leidingen en andere perforaties bezitten een brandwerendheid van 60 minuten volgens NEN 6069 | | |
| art 3 lid 3 | Op brandkleppen is NEN 6077 van toepassing | | |
| art 3 lid 3 | Rooster- en andere tussenvloeren zijn niet toegestaan | | |
| art 3 lid 3 | Indien de vuurbelasting van een aangrenzende ruimte groter is dan die van een gemiddelde kantoorruimte wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de betreffende scheidingsconstructie dienovereenkomstig verhoogd. | | |
| art 3 lid 4 | Ramen zijn in de archiefruimte niet toegestaan. | | |
| art 3 lid 5 | De bijdrage tot de brandvoortplanting van wanden, plafonds, vloeren en vloerbedekking, alsmede van kasten en stellingen voldoet aan klasse 4 vlg NEN 6065 | | |
| art 3 lid 6 | De vloeren wanden en plafonds zijn glad, vlak en stofvrij afgewerkt | | |
| art 3 lid 6 | Losse bouwdeelen met kieren zijn niet toegepast (<i>dus geen plinten en systeemplafonds bijvoorbeeld!</i>) | | |
| art 3 lid 7 | Alleen kabels, leidingen en kanalen ten behoeve van voorzieningen in de archiefruimte zelf, zoals een verwarmingsbuis, zijn in de archiefruimte aanwezig; | | |
| art 3 lid 7 | Archiefstellingen staan niet onder watervoerende leidingen. | | |
| art 3 lid 7 | Kabels en leidingen worden zo veel mogelijk als opbouw uitgevoerd | | |
| art 3 lid 7 | voeding naar apparatuur vindt plaats van bovenaf door de wand | | |
| art 3 lid 8 | Het ventilatiesysteem of de luchtbehandelingsinstallatie is zodanig uitgevoerd dat hierdoor geen water, vuil en ongedierte kunnen doordringen in de archiefruimte | | |
| art 3 lid 8 | De klimaatapparatuur is buiten de archiefruimte geplaatst. | | |
| art 3 lid 9 | De toegangsdeuren zijn voorzien van insteeksloten met sluitkom. | | |
| art 3 lid 9 | De toegangsdeuren zijn zelfsluitend uitgevoerd. | | |
| art 3 lid 10 | Bij gesloten deur is door eenverklikkerlampje aan de buitenzijde zichtbaar of de elektriciteit is ingeschakeld. | | |
| art 3 lid 10 | Deurcontacten voor de verlichting zijn niet toegestaan. | | |
| | Brandpreventie | | |
| art 4 lid 1 | In de nabijheid van de archiefruimte (<i>maar daarbuiten</i>) zijn slanghaspels aanwezig | | |
| art 4 lid 1 | In (<i>de nabijheid van</i>) de archiefruimte zijn voldoende handblusmiddelen aanwezig | | |

| ART.NR. | ARTIKEL REGELING | OORDEEL | TOELICHTING |
|-------------|--|---------|-------------|
| | (koolzuursneeuwblussers 5 kg) | | |
| art 4 lid 1 | Poederblussers en schuimblussers zijn niet toegestaan | | |
| art 4 lid 2 | Op de toegangsdeuren zijn bordjes geplaatst voorzien van de tekst of het symbool 'Verboden te roken.' | | |
| | Klimaat | | |
| art 5 lid 1 | De relatieve luchtvochtigheid in een archiefruimte waarin alleen papieren archiefbescheiden worden bewaard mag variëren tussen 30 en 55% | | |
| art 5 lid 1 | De temperatuur in een archiefruimte waarin alleen papieren archiefbescheiden worden bewaard mag variëren tussen 16 en 20°C; een overschrijding tot 25°C tijdens maximaal 10 etmalen per jaar is toegestaan | | |
| art 5 lid 2 | De archiefruimte is voorzien van een thermometer en een hygrometer. Haarhygrometers zijn niet toegestaan. Alle meetapparatuur wordt regelmatig gecontroleerd op juiste werking en aanwijzing | | |
| art 5 lid 3 | De luchtinhoud van de archiefruimte wordt ten minste één maal en niet meer dan vier maal per 24 uur ververs | | |
| art 5 lid 4 | De bewaring van archiefbescheiden in andere vorm dan papier geschiedt onder de condities als omschreven in de artikelen 32 en 38. | | |
| | Inrichting | | |
| art 6 lid 1 | Bij plaatsing van archiefstellingen langs een buitenmuur en langs radiatoren wordt een tussenruimte van ten minste 20 cm in acht genomen | | |
| art 6 lid 1 | Bij plaatsing van archiefstellingen langs een binnenmuur wordt een tussenruimte van ten minste 10 cm in acht genomen | | |
| art 6 lid 1 | de afstand (<i>van het lege toplegbord</i>) tot het plafond is ten minste 30 cm. | | |
| art 6 lid 1 | De looppaden tussen de archiefstellingen zijn ten minste 70 cm breed. | | |
| art 6 lid 2 | De afstand van deurkozijnen en andere doorvoeringen door brandwerende wanden ten opzichte van archiefstellingen is ten minste 50 cm | | |
| art 6 lid 3 | Archiefstellingen zijn in de regel niet hoger dan 230 cm | | |
| art 6 lid 4 | Voor de berging van elektromagnetische materialen worden volledig plaatstalen kasten voorzien van deuren en een achterwand toegepast | | |
| | | | |

Op grond van artikel 2 lid 3 en van de regeling is het gebruik van houtvezelplaat, hardboard, zachtboard, mdf, hdf, chipwood en dergelijke niet toegestaan, in verband met de emissie van chemicaliën die schadelijk zijn voor archiefmateriaal